Clark Public Utilities
FLR-CKLST Rev. 4/25

HOJA DE INSPECCIÓN DEL AISLAMIENTO DEL SUELO DEL SITIO

Sitio de la instalación e información del cliente

Nombre del Cliente:		Teléfono del Cliente:	
Dirección del Sitio:	Ciudad:	Estado:	Código Postal:

La siguiente lista de verificación debe ser completada en el sitio por un representante de la empresa instaladora:

☑ = Completo
NA = No aplica

1.	**Trabajo previo:** Todos los materiales de escombro se retiraron del espacio bajo la casa. Se repararon las fugas de plomería o alcantarillado. Se drenó el agua estancada en el espacio bajo la casa. Se repararon los problemas de agua en general. 6.1	☐
2.	**Barrera contra la humedad desde la tierra:** Se utilizaron materiales aprobados, no quedó tierra expuesta, las costuras se sobreponen en 12 pulgadas. 6.1.3	☐
3.	**Ventilaciones de cimentación:** El área libre total neta es de no menos de 1 pie cuadrado por 150 pies de área bajo el piso. (El funcionario del código o el representante de servicios públicos pueden haber reducido la proporción a 1/1500 para suelos secos). 6.1.4	☐
4.	**Aperturas de las rejillas:** Localizadas cerca de las esquinas y proporcionan ventilación cruzada en el espacio bajo la casa. Las aperturas están cubiertas con redecilla de alambre resistente a la corrosión, con aperturas de no más de 1/4 de pulgada en longitud o anchura. 6.1.4	☐
5.	**Conductos de escape de la secadora:** Los conductos existentes ventilan hacia el exterior, tienen un amortiguador de corriente posterior, y terminan en un tope para rejillas aprobado por el código. Los conductos nuevos son de metal rígido, conectado de forma segura con pinzas de metal, no tornillos, y apoyados permanentemente. Los sistemas de escape cumplen con las especificaciones del código local y del fabricante, no exceden los 25 pies, son tan rectos como sea práctico, y descienden hacia el ajuste final. 6.1.1	☐
6.	**Las puertas y trampillas interiores:** Con cinta de climatización. Bateas de fibra de vidrio adjuntas a la puerta con grapas y cuerda. Tanta parte de la puerta como sea posible está aislada sin afectar la operación de la puerta. Las bateas de fibra de vidrio están cubiertas con un material para barrera de aire permeable para el vapor cuando ocurre un acceso regular de personas. 6.1.6	☐
7.	**Trampillas de acceso externo:** Los cierres/bisagras están hechas de materiales resistentes a la corrosión, las trampillas horizontales dirigen el agua en la dirección contraria a los cimientos, la madera en contacto con el suelo es resistente a la humedad y a pudrirse, las cubiertas de acceso existentes están en buenas condiciones, son resistentes al clima y las pestes. 6.1.7	☐
8.	**Aislamiento de las bateas:** Cortadas para ajustarse alrededor de las obstrucciones. No hay huecos o vacíos. En pleno contacto con el subsuelo. El retardador de vapor (si está presente), está instalado contra la envoltura del piso. Los apoyos aprobados están instalados a un espacio mínimo. 6.3.1	☐
9.	**Aislamiento soplado**: Se instaló con seguridad un retenedor de aislamiento a las viguetas del piso. Se instalaron materiales aprobados en pleno contacto con el subsuelo. 6.3.2	☐
10.	**Aislamiento de espuma rociada**: Cumple con los requisitos como barrera ignífuga de los oficiales de edificios locales. 6.3.3	☐
11.	**Paredes verticales**: Aisladas con un mínimo de valor R, y herméticas entre los espacios condicionados y no condicionados. 6.3.4	☐

Notas:

Firmando abajo certifico que los artículos marcados como completos en esta lista están completos en este sitio.

***Firma** del representante de la compañía instaladora.*	***Nombre en mayúsculas** del representante de la compañía instaladora.*	Fecha de la inspección del sitio.
Nombre de la compañía instaladora:		Teléfono: